

Tehnilised tingimused kinnistu liitumiseks küla ÜVK-ga

Nr 087/2023 15.11.2023

Objekt:**Taotleja:**

Veevarustus

1. Liitumine küla ühisveevärgiga lahendada väljavõttega naaberkinnistul kulgevast ühisveevärgi torust DN100 mm. Väljavõttele näha ette maakraan DN25.
2. Kinnistuisene veetorustik näha ette PE materjalist joogiveetorust, kasutades torude omavaheliseks ühendamiseks põkk- või muhvkeevitust, vältida mehaanilisi liitmikke.
3. Veemöödusõlm paigaldada elamusse kuiva ja sooja ruumi võimalikult lähedale veesisendi sisenemiskohale. Veearvesti konsool paigaldada veearvestile DN15 pikkusega 110 mm. Veearvesti paigaldab Loo Vesi OÜ.
4. Veetorustiku minimaalne projekteeritud rajamissügavus on 1,8m toru peale .
5. Väljavõtete paigaldamine enne veemöödusõlme on keelatud
6. Lubatud max veetarbimine kuni 0,5 m³/d.

Kanaliseerimine

1. Liitumine küla ühiskanalisatsiooniga on võimalik liitumisega naaberkinnistutel asuvas isevooles kanalisatsioonikaevus K-74.
2. Kanaliseerida on lubatud ainult olmereovett, vältida sade- ja pinnavee sattumine ühiskanalisatsioonisüsteemi.
3. Kõik isevoolese kanalisatsioonitorustiku pöörangud tuleb ette näha kaevus sees. Kaevust-kaevu peab torustik olema sirge. (Kaevu väliselt ei tohi kasutada põlvi).

4. Kanalisatsioonitorustiku minimaalne sügavus peab olema selline, et oleks välditud torustiku külmumine ja oleks tagatud torustiku kaitstus mehaaniliste ning dünaamiliste vigastuste eest.
5. Projekteerimisel näha ette kasutada ainult PE või PP keeviskaeve .
6. Maksimaalselt on lubatud kanaliseerida 0,5 m³/d.

Kõik projektid kooskõlastada Loo Vesi OÜ-ga.

Tehnilised tingimused kehtivad üks aasta peale nende väljastamist.

Liitumiseks küla ÜVK-ga tuleb enne ehitustegevusega alustamist sõlmida Loo Vesi OÜ-ga liitumisleping ja tasuda liitumistasu.

Lugupidamisega

Ain Mutli
Loo Vesi OÜ juhatuse liige