

PÕHIMATERJALIDE LOETELU

Keldrikorruse kütte põhimaterjalide loetelu					
1	PE-Xa PN6 küttetoru koos hülsiga	16x2,0	jm	14	
2	PE-Xa PN6 küttetoru koos hülsiga	25x2,3	jm	8	
3	PE-Xa PN6 küttetoru koos hülsiga	32x2,9	jm	110	
4	PE-Xa PN6 küttetoru koos hülsiga	40x3,7	jm	70	
5	PE-Xa PN6 küttetoru koos hülsiga	50x4,6	jm	100	
6	Liiniseadeventiil	DN40	tk	1	Oras
7	Liiniseadeventiil	DN32	tk	2	Oras
8	Liiniseadeventiil	DN25	tk	4	Oras
9	Liiniseadeventiil	DN20	tk	1	Oras
10	Wirsbo põrandakütte toru	pePEX 20x2,0	jm	1600	WIRSBO
11	Kaitsehülss 25/20		Kompl		Koha järgi
12	Toru paindetugi	20 mm	Tk	50	Koha järgi
13	Sidumistraat	250tk/pakk	Kompl		Koha järgi
14	Kollektor 6 ringi	WGF-20	paar	1	WIRSBO
15	Kollektor 5 ringi	WGF-20	paar	1	WIRSBO
16	Kollektor 4 ringi	WGF-20	paar	3	WIRSBO
17	Kollektor 2 ringi	WGF-20	paar	1	WIRSBO
18	Kollektori ots	WGF	paar	6	WIRSBO
19	Kollektori kandja	WGF	paar	6	WIRSBO
20	Kollektorite kapp		tk	6	WIRSBO
21	CoSy termostaat 24V + põrandaandur		kompl	16	WIRSBO
22	CoSy trafokomplekt 24V		tk	6	WIRSBO
23	Ajam 24 V indikaatoriga		tk	25	WIRSBO
24	Nurkventiil		paar	6	WIRSBO
25	Ühenduskarp		tk	6	WIRSBO
26	Õhuti kollektoritele			6	WIRSBO
27	Radiaator koos kanduritega	Purmo	kompl	1	Tüübid vt joonis
28	Eelseadeventiil, sulgventiil, termopea radiaatoritele		kompl	1	Danfoss
29	Isolatsioon magistraalitorustikele			kompl	Koha järgi

JRK. NR.	NIMETUS	TÜÜP	ÜHIK	HULK	MÄRKUS
	Keldrikorruse ventilatsiooni põhimaterjalide loetelu				
1	Tuletõkkeklapp	125	tk	2	
2	Tuletõkkeklapp	200	tk	6	
3	Tuletõkkeklapp	250	tk	1	
4	Õhurest	AWU-400-50	kompl	2	Halton
5	Õhurest	GDD/N-415-115	kompl	1	Halton
6	Sauna plafoon puidust nupuga	D100 sauna	kompl	2	
7	Väljatõmbe plafoon	URH-100	tk	1	Halton
8	Väljatõmbe plafoon	URH-125	tk	11	Halton
9	Sisepuhke plafoon	ULA-125	tk	1	Halton
10	Väljatõmbe plafoon	URH-200	tk	6	Halton
11	Tsingitud ventilatsioonitoru	Ø 100	jm	6	
12	Tsingitud ventilatsioonitoru	Ø 125	jm	30	
13	Tsingitud ventilatsioonitoru	Ø 160	jm	-	
14	Tsingitud ventilatsioonitoru	Ø 200	jm	36	
15	Tsingitud ventilatsioonitoru	Ø 250	jm	7	
16	Reguleerklapid	Ø 200	tk	2	Iris-tüüpi

Märkus:

1. Spetsifikatsioonides materjalide ja seadmete tüübid on toodud näiteks. Neid võib asendada Tellijalt heakskiidu saamisel mitte halvemate materjalidega ja seadmetega.
2. Õhk-vesi soojuspumba kompleksuses paigaldamiseks ja toruühendusteks vajalikud materjalid ja detailid annab montaažifirma.
3. Torustike pikkused määratakse täpselt torutöid teostava montaažiorganisatsiooni poolt. Sama kehtib isolatsiooni mahtude kohta.
4. Plasttorude läbiviigud tuletõkke tarinditest varustada tuletõkke mansettidega, tuletõkke mähistega või torudele kuni 40 mm spetsiaalse paisuva tuletõkke silikooniga.
5. Soojussõlm, mahtboiler, ringlus-pumbad, segamisventiilid jms - /Täiendatakse järgmises projekteerimise etapis/