



TINGMÄRGID

- VÄLJATÖMBE PLAFOON
- SISSEPUHKE PLAFOON
- VENTILATSIOONI TORUSTIK
- MÜRASUMMUUTI
- 125SI80F
- KSO 125 -20 l/s
- SAUNA PLAFOON KSO S MÖÖT 129mm; VOOULHULK -20 l/s
- KSO S.100 L+4 l/s
- SAUNA PLAFOON KSO S MÖÖT 100mm; VOOULHULK +4 l/s
- SISSEPUHKE PLAFOON MÖÖT 100mm; VOOULHULK +10 l/s
- KTS-100 L+10 l/s

MÄRKUSED:

1. TEISE KORRUSE JAOTUSTORUSTIK PAIGALDADA PÖÖNINGULE.
2. ÕHUTORUSTIK MONTEERIDA KOKKU SPIRAALVALTS PLEKIST ÕHUKANALITEST.
3. VOOULHULGAD REGULEERIDA PAIKA PLAFOONIDE ABIL.
4. RUUMIDE VAHEL ÕHU LIIKUMISEKS JÄTTA ÄRA LÄVEPAKUD ("UP" MÄRKITUD UKSED).
5. TULETÖKKE TSOONI ÜLETAMISEL PAIGALDADA TULEKAHJU SULGUR (NÄIT ETPR).
6. PAIGALDUSEL ARVESTADA TEISTE ERIOSADEGA.
7. GARAAZI LÄBIVA ÕHUVÕTUTORU JA PIIIDIKURBU VÄLJAVISKETORU ISOLEERIDA TULDTÖKESTAVA VÕRKMAAT KIVIVILLAGA.
8. VENTILATSIOONI SÜSTEEMIS RUUMIDE ÕHULUKADE MAKSIMAALNE SEADISTUSVIGA VÕIB OLLA KUNI ±20%, KOGU SÜSTEEMIL ±10%.