


1. KORRUS



TINGMÄRGID

- PÕRANDAKÜTTE TORU Dn20
- PXRANDAKÜTTE KOLLEKTOR
- KUULVENTIIL
- ANDURIGA TEMPERAATUURIREGULAATOR
- AUTOMAATNE ÕHUERALDAJA
- VESIKÜTTE RADIAATOR, GABARIIDID, TÕÜP, VÕIMSUS, POS.Nr.

Kogused 1 korteri kohta

RADIAATORITE "GALANT" LOETELU KAUGKÜTTE SÜSTEEM 70/50


POS.Nr	TÄHISTUS	pikkus, kõrgus, sügavus	VÕIMSUS kW 70/55 režiimil	ARV
GALANT Vertikal				
①	12035-20	350x1200x70mm	0.47	1
②	12050-20	500x1200x70mm	0.68	1
GALANT Plus				
③	2022-33	2200x200x155mm	1.94	1
GALANT Ventilkompekt				
④	5007-33	700x500x155mm	1.15	1
⑤	5012-21	1200x500x70mm	1.04	1
⑥	5018-20	1800x500x70mm	1.21	1

Kogused 1 korteri kohta

H-LIITMIKKE 6tk.
SISETERMOSTAATE 6tk.
TERMOSTAATPÄID 6tk.
PRESSLIITMIK (kolmik) Dn16/20 - 4tk.
PRESSLIITMIK (kolmik) Dn16/20/25 - 2 tk.
PRESSLIITMIK (kolmik) Dn16/25 - 2tk.
PRESSLIITMIK (kolmik) Dn16/25/32 - 2tk.
PRESSLIITMIKKE (KOLMIKUID) Dn20/16 10tk.
ÕHUERALDAJA 2tk. + 2tk. maja peale lisaks
3-TEE VENTIIL ERALDISEISVA TEMP. ANDURIGA Dn32 TORULE - 1 tk.
6-SED KOLLEKTORID - 4 tk.
PÕRANDAKÜTTE KONTOUR Dn16 - 130jm.
ALU-PEX, UNIPITE või WAVIN TORU Dn16 - 26jm. (mitte isoleerida)
ALU-PEX, UNIPITE või WAVIN TORU Dn20 - 11jm. (mitte isoleerida)
ALU-PEX, UNIPITE või WAVIN TORU Dn25 - 20jm. (mitte isoleerida)
ALU-PEX, UNIPITE või WAVIN TORU Dn32 - 6jm. (mitte isoleerida)
MAJASISENE MAGISTRAALTORU (mööd antakse
sõltumatu korterite arvust majas) - 38jm. (maja kohta)


MÄRKUSED

KRT.2 ja 3 KÜTTEPAIGALDISED ON SAMAD, MIS KORTERIL 1



2. KORRUS

GALANT Plus PAIGALDUS



GALANT Ventilkompekt PAIGALDUS

