



TINGMÄRGID:

- Jootuskeskus
- P44 Kaitseaste
- HA Hämarandur
- Lüliti, ühepooluseline
- Ümberlüüti(veksel)
- Lüliti, mitmepositsiooniline(2-klahviga)
- Surulüliti vedruga ühepooluseline
- Regulaator(dimmer) ilma lülitiga seadmetoosis surulüliti togo
- Regulaator(dimmer) lülitiga
- Volgusti loel, loes
- Volgusti seinol
- Rippvolgusti loes
- Üks juht + neutraaljuht + kaitsejuht (1L + N + PE)
- Kaks juhti + neutraaljuht + kaitsejuht (2L + N + PE)
- Kolm juhti + neutraaljuht + kaitsejuht (3L + N + PE)
- Kolm juhti (3L)
- Kaks juhti (2L)
- Ventilator

TINGMÄRGID:

1. LÜLITITE, DIMMERITE KÕRGUSED ON 1000mm TSENTRISSE LÕPPVIMISTLETUD PÕRANDAST, KUI JOONISEL POLE MÄRKITUD TEISITI. LÜLITID PEAVAD OLEMA DUŠIRUUMIDES ALUSVANNITA DUŠI PUHUL KAUGEMAL KUI 1200mm KOHTKINDLAST VEEVÄLJUNDIST SEINAL VÕI LAES. VALGUSTITE LÜLITID PAIGALDADA RUUMIDES VERTIKAALSELT ÜHELE JOONILE VEEPÕRANDAKÜTTE TERMOSTATIDEGA JA PISTIKUPESADEGA.
2. VALGUSTITE, LÜLITITE PAIGUTUSEL ON JUHANDITUD TELLIJA SOOVDEST.
3. REGULAATORLÜLITID(DIMMERID) VALIDA VASTAVALT VALGUSTIS KASUTATAVALE LAMBI TÜÜBILE.

TÖÖ NR.

PROJEKTEERIS	REIN MAANIIT	JOONIS	ELAMU	STAAD	LEHT
KONTROLLIS	SIM RIDBECK vald, Viljandi maakond	PP	EL-1
ASUTAJA SPETSIALIST	REIN MAANIIT		VALGUSTID	MÕÖT	KUIPÄEV
				M1:75	22.10.2023