

# SPETSIFIKATSIOON

EV.13

Objekt: Eramu

Address: , Vääna-Jõesuu küla, Harku vald, Harju maakond 76909

Jrk	Nimetus	Ühik	Arv	Märkus
	<b>Kilbid:</b>			
1	Peajaotuskilp PJK	kmpl.	1	Vt.joonis EV.03
2	Välistarbijate jaotuskilp VTJK	kmpl.	1	Vt.joonis EV.04
3	Auto varjualuse ja kuuri jaotuskilp AVJK	kmpl.	1	Vt.joonis EV.05
4	Maakeldri jaotuskilp MKJK	kmpl.	1	Vt.joonis EV.06
5	Jõeäärse terrassi jaotuskilp JTJK	kmpl.	1	Vt.joonis EV.07
6	<b>Installatsioonimaterjalid:</b>			
7	Pist.pesa, mk-ga, süv., IP20, 1-ne	tk	107	
8	Pist.pesa, mk-ga, süv., IP44, 1-ne	tk	18	
9	Jõupesa 3F, süv, IP 20	tk	1	el.pliit
10	Põrandapistik, süv., IP44	kmpl.	1	
11	Raam 1-ne	tk	50	
12	Raam 1-ne, IP44	tk	4	
13	Raam 2-ne	tk	29	
14	Raam 2-ne, IP44	tk	2	
15	Raam 3-ne	tk	9	
16	Raam 3-ne, IP44	tk	1	
17	Raam 4-ne	tk	5	
18	Raam 4-ne, IP44	tk	2	
19	Raam 5-ne	tk	3	
20	Lihtlüliti süv. IP20	tk	25	
21	Grupilüliti süv. IP20	tk	1	
22	Veksellüliti süv. IP20	tk	17	
23	Dimmerüliti süv. IP20	tk	7	
24	Dimmerveksellüliti süv. IP20	tk	3	
25	Andmesidepesa RJ45, süv, IP20	tk	11	
26	Seadme-harutoos	tk	200	
27	Renniküttekaabel	kmpl.	3	
28	Maandusseade	kmpl.	1	vt.joonis EV.12
29	<b>Kaablid:</b>			
30	XPJ HF D 3G1,5 (sisevalgustuse toiteliinid)	jm	400	pikkus hinnanguline, täpsustub
31	XPJ HF D 3G2,5 (pist.pesad jm.jõutarbijad)	jm	300	pikkus hinnanguline, täpsustub
32	XPJ HF D 5G1,5 (valgustuse vekselduse liinid)	jm	150	pikkus hinnanguline, täpsustub
33	XPJ HF D 5G2,5 (el.pliidi toide)	jm	50	pikkus hinnanguline, täpsustub
34	XPUJ HF 3G1,5 (välisvalguse toide)	jm	200	pikkus hinnanguline, täpsustub
35	XPUJ HF 3G2,5 (sadeveemahuti pump, autovärv)	jm	150	pikkus hinnanguline, täpsustub
	XPUJ HF 3G4 (maakeldri toide)	jm	50	pikkus hinnanguline, täpsustub

36	XPUJ HF 5G4 (terassi toide)	jm	130	pikkus hinnanguline, täpsustub
37	XPUJ HF 5G6 (auto varjualuse ja kuuri toide)	jm	60	pikkus hinnanguline, täpsustub
38	AXPK 4G16 (peatoitekaabel)	jm	75	pikkus hinnanguline, täpsustub
39	Kaablikaitsetorud, kõrid (Ø20) (sisepaigaldisele)	jm	120	pikkus hinnanguline, täpsustub
40	Kaablikaitsetorud Ø50, 450N (peatoitekaabel, perpektiivsed hooned)	jm	70	pikkus hinnanguline, täpsustub
41	Cu vaskjuhe PL 6, koll-roheline isolatsioon	jm	100	pikkus hinnanguline, täpsustub
42	Cu vaskjuhe PL 4, koll-roheline isolatsioon	jm	60	pikkus hinnanguline, täpsustub