


- Juhised :
1. Kasutada puitu C22.
 2. Kõik puitprussid töödelda puidukaitsevahendiga.
 3. Abitalade peale toetada veekindel vineer, t=12 ja kergbetoon max. 50mm kallete tegemiseks.
 4. Normatiivne alaline koormus rõdule 1,5 kN/m² ja kasukoormus 2,5 kN/m².
 5. Sõlmedes näitamata ühendused kinnitada kahe puidukruviga WT-T-8,2 x 190, SF5 intec.

Puidu vajadus		
B, mm	H, mm	L, jm
100	100	52.6
100	125	20.5

22.11.10	A	E. Valge	Silluse tüübi muutus
Kuup.	Tähis	Teostaja	Muudatuse sisu
PB SILLE OÜ Tel 6418420 Fax 6418423 MTR: EP 10717978-0001 E-mail sille@uninet.ee			
PR.JUHT H. Tammaru			TELLIJA Taivo Hürden
PROJEKT. E. Valge			27.03.11
OBJEKT VIIMSI VALD, LUBJA KÜLA, AMPRI PÕIK 2			TOO NR 15.10
JÕONISE NIMI ÜKSIKELAMU			STADIUM PP
Rõdu			1 : 50
			JÕONISE NR. K-40