



TINGMÄRGID:

- TORUSTIK PÕRANDA SEES
- ▶ PÕRANDKÜTTE SOOJUSKANDJA VOOLUSUUND
- PÕRANDKÜTTE TERMOSTAAT
- PÕRANDKÜTTE TERMOSTAAT PÕRANDAANDURIGA
- 1
49m PÕRANDKÜTTE KONTOURI NUMBER PÕRANDKÜTTE KONTOURI PIKKUS

| Toru välismõõdud | | |
|------------------|--------|------------|
| DN | Alupex | Teraspress |
| 10 | | 12 |
| 12 | 16 | 15 |
| 15 | 20 | 18 |
| 20 | 25 | 22 |
| 25 | 32 | 28 |
| 32 | 40 | 35 |
| 40 | 50 | 42 |
| 50 | 63 | 54 |

MÄRKUSED:

- HOONE KÜTMINE TOIMUB TOIMUB MAASOOJUSPUMBAGA.
- PÕRANDKÜTTE TEMPERatuurIGRAAFIK:
PEALEVOOL 40 °C
TAGASIVOOL 34 °C
- PÕRANDKÜTTE TORUSTIK Ø20x2 PAIGALDATAKSE ELURUUMIDES SAMPUGA 150/200 mm. TIHEDAM SAMP KÕRGETE AKENDE/USTE EES 1 m.
- ELUTUBAKÖÖK PÕRANDKÜTTE TORUSTIKU SAMP 150/250 mm.
- PANIPAIGA PÕRANDKÜTTE TORUSTIKU SAMP 250 mm.
- SANRUUMIDES JA ESIKUS PAIGALDATAKSE PÕRANDKÜTTE TORUSTIK SAMPUGA 150 mm.
- PÕRANDA KATTE SUURIM LUBATUD SOOJUSTAKISTUS 0,12 m²W/K.
- ELUTUBADE SUURIM LUBATUD PÕRANDATEMPERatuur 27 °C.
- SANRUUMIDE SUURIM LUBATUD PÕRANDATEMPERatuur 33 °C.
- KÕRVUTI KULGEVAD PÕRANDKÜTTETORUD PAIGALDADA HÜLSSI
- PAISUMISVUUKIDEST JA SEINADE ALT LÄBIVIIDAVAD PÕRANDKÜTTETORUD PAIGALDADA HÜLSSI.
- LÄBIVIIGUD TULETÕKKETSOONIDEST EI TOHI NÕRGESTADA KONSTRUKTSIOONI TULEPÜSIVUST.
- KOLLEKTOR 11 KONTOURI, ÜHENDUS DN25, 1 m³/h, 50 kPa.
- ABIRUUMI, SANRUUMIDE JA ESIKU KONTOURID LAHTI, ILMA AJAMITA.