



- VS-1 Välissein**
 - olemasolev siseviimistlus
 - olemasolev ristpalk
 - tuuletõkkeplaat 50mm
 - roov 20mm
 - (korruste vahel tulekatkestused)
 - horisontaallaudis 21mm
- VS-2 Välissein**
 - 2xtulekindel kips 2x15.4
 - olemasolevad postid/ vahel soojustusmaterjal
 - tuuletõke 50mm
 - tuulutusliist 20mm
 - horisontaallaudis 21mm
- VS-4 Välissein**
 - siseviimistlus
 - 2xkipsplaat 2x15.4mm
 - põiklatid (vahel villaplaat) 50mm
 - aurutõke
 - postid 145x45mm/ soojustuseks 150 mm villaplaat
 - tuuletõke 50mm
 - tuulutusliist 20mm
 - horisontaallaudis 21mm
- VL-1 Vahelagi**
 - põrandakate (PVC, parkett)
 - sulundiga ehitusplaat 20mm
 - olev vahelaetala (vajadusel lisatalad)
 - vahel helitõkkeks villaplaat min 100mm
 - olemasolev konstruktsioon
- SS-1 Sisesein**
 - olemasolev seinakonstruktsioon
 - 2xtuletõkkekipsplaat 2x15.4mm
 - viimistlus

K-1 Katus

- Haljas tsinkplekk (nt. Ruukki Classic)
- roov vastavalt katusekatte tootja juhistele 32x100 mm
- liist sarika kohal (tuulutuspilu) 20x50 mm
- aluskaat (ehituskile)
- distantsspruss (tuulutuspilu) 50x50 mm
- tuuletõke (villaplaat) 50 mm
- sarikad (vahel kivivill 150mm) 45x145 mm, samm 600 mm
- aurutõke
- põiklatid (vahel kivivill 50mm) 50x50 mm, samm 300 mm
- ehitusplaat 20 mm
- siseviimistlus

SO-1 Sokkel

- olemasolev soojustus ja siseviimistlus
- olemasolev konstruktsioon
- õhekrohv hall RAL7032

Märkus: Tuulekoja alt eemaldada pinnast -70 cm, kuid mitte rohkem kui silikaattelistest vundamendi sügavuseni.

tähis:	arv:	muutis:	kuupäev:	sisu: