

D Muudatus:  
E Muudatus:  
F Muudatus:

A	Skeem	Grupi nr.	Tarbija nimetus	Skeemi nr.	Kaabeldus	kVA/kW	In/lv	Märkused
B								
C								
D								
E		11	VÄLISVALGUSTUS		PPJ 3G2,5	0.6	C10	OL.OLEV
F		12	VÄLISVALGUSTUS		PPJ 3G2,5	0.65	C10	OL. OLEV
G		10	JUHTPINGE/HÄMARAANDUR VÄLJAS LÜLITUSE JUHTIMINE AJK-D'SSE VALIKULÜLITI (A-0-K) (DIN-LIISTU APARAAT)		PPJ 2x1,5 PPJ 3x1,5		C10	
H								
J								
K								
L								
M								
N								
O								
P								
R								
S								

**MÄRKUSED:**  
1. OLEMASOLEVAD JAOTUSKESKUSED EHITADA ÜMBER VASTAVALT SKEEMILE  
2. JAOTUSKESKUSE AJK-D GRUPI NR. 13 KAABEL ÜHENDADA PEAJAOTUS-  
KESKUSES RESERVKAABLIGA (4x70/35), MIS OLI EHITUSEAEGNE AJUTINE TOIDE

A Muudatus:  
B Muudatus:  
C Muudatus: