

LISA 1 – MATERJALIDE SPETSIFIKATSIION

Pos. nr.	Nimetus	Tähis, mõõt	Mõõtühik	Hulk	Märkused
1	Soojussõlm	vastavalt skeemile K-7	kmpl	1	nt Ecopoint. 1 kontuur (küte); perspektiivselt võimalik lisada ka sooja tarbevee soojusvaheti (kontroller ja torustik arvestatud sellega)
2	Teraspress toru	DN15 (18x1,2)	jm	600	isoleerida keldris ja koridorides vastavalt joonisele
3	Teraspress toru	DN20 (22x1,5)	jm	120	isoleerida keldris ja koridorides vastavalt joonisele
4	Teraspress toru	DN25 (28x1,5)	jm	20	isoleerida keldris ja koridorides vastavalt joonisele
5	Teraspress toru	DN32 (35x1,5)	jm	30	isoleerida keldris ja koridorides vastavalt joonisele
6	Teraspress toru	DN40 (42x1,5)	jm	20	isoleerida keldris ja koridorides vastavalt joonisele
7	Teraspress toru	DN50 (54x1,5)	jm	15	isoleerida keldris ja koridorides vastavalt joonisele
8	Tasakaalustusventiil	STAD 15/14	tk	15	isoleerida keldris ja koridorides vastavalt joonisele
9	Soojusarvesti	DN15	tk	9	kauglugemisega
10	Soojusarvesti	DN20	tk	4	kauglugemisega
11	Kuulkraan	DN15	tk	18	korterite ees
12	Kuulkraan	DN20	tk	8	korterite ees
13	Liitmikud, kinnitustarvikud, isolatsioon		kmpl	1	vastavalt joonisele ja paigaldusele

Korteripõhised küttekehad ning nendega seonduvad materjalid on spetsifitseeritud eraldi, et oleks kulud korteripõhiselt jaotatavad vastavalt Tellija soovile. Tegemist on muinsuskaitsealuse renoveeritava hoonega, kus elanikud viibivad kogu ehitusaja sees.