



NR	NIMETUS	TEH. ANDMED	TK
1	Pumpla korpus	klaasplast	1
2	Teeindusluuk	klaasplast/malm	1
3	Soojustuskaas	polüstüreen	1
4	Kaabli läbiviik	D40	1
5	Tõsteaas	Fe	1
6	Survetoru roostevaba	DN50, AISI 304	1
7	Kuulkraan	DN50, PN10	1
8	Tagasilöögiklapp	DN50, PN10	1
9	Koonusihmik	DN50, PN10	1
10	Keermega väljundtoru	2", AISI 304	1
11	Sissevoolutoru	De110, PVC	1
12	Ujukiti	PP	1
13	Sukelpump	Q= l/s, H= m	1

MÕÕDUD

D	Pumpla läbimõõt	800 mm		
H	Pumpla kõrgus	≥2000 mm		
A	Survetoru kõrgus	mm	DN50	nurk 0°
B 1	Sissevoolutoru kõrgus	mm	De110	nurk 180°
B 2	Sissevoolutoru kõrgus	mm	De	nurk
B 3	Sissevoolutoru kõrgus	mm	De	nurk

Siseneva toru nurka mõõdetakse survetorust päripäeva.