



MÄRKUSED:

- Joonist tuleb käsitleda komplekselt koos teiste projekti materjalidega.
- Küttekahelade on märgitud ruumi arvuslik soojuskadu (W) ja vajaminev vooluhulk (l/h).
- Juhul kui püstikutoristik ulatub ülemistel korrustel küttekahelast kõrgemale, tuleb õhutusventiil paigaldada kõrgemasse punkti.
- Küttesüsteemi ehitamisel arvestada teiste erisadadega.

TINGMÄRGID:

- Küttekoha sulgemisventiil
- Radiatoriventüül
- Püstiku sulgemisventiil
- Küttekoha arvestuslik soojusvõimsus (W)/
arvuslik vooluhulk (l/h)
- Toru tinglõimbõõt