



| | |
|--|---|
| | Pinnapealne elektrikilp |
| | Kaablivaru |
| | 1-ne pistikupesa üheses raamis 1 tk, 16A/~230V, sūvispaigaldus, 1P+N+PE, IP20 |
| | 1-ne pistikupesa samas raamis 2 tk, 16A/~230V, sūvispaigaldus, 1P+N+PE, IP20 |
| | 1-ne pistikupesa samas raamis 3 tk, 16A/~230V, sūvispaigaldus, 1P+N+PE, IP20 |
| | 1-ne pistikupesa samas raamis 4 tk, 16A/~230V, sūvispaigaldus, 1P+N+PE, IP20 |
| | 1-ne pistikupesa üheses raamis 2 tk, 16A/~230V, sūvispaigaldus, 1P+N+PE, IP44 |
| | 1-ne pistikupesa kaheses raamis 2 tk, 16A/~230V, pindpaigaldus, 1P+N+PE, IP55 |

MÄRKUSED

1. Kõik pistikupesad ja lülitid paigaldada võimaluse korral kõrvuti/horisontaalselt (pistikupesa lülitit all);
2. Pistikupesad paigaldada horisontaalsuunaliselt h=1000mm põrandast v.a. juhul ,kui on antud eraldi viide, keskoht avadest ja seinte sisenukadest 300 mm, kui ei ole teisiti märgitud;
3. Lülitid paigaldada horisontaalsuunaliselt kõrgusele 1000 mm;
4. Pistikute ja lülitite sari kooskõlastada enne töödega alustamist Tellijaga;
5. Niisketes ruumides ja väljas paiknevad pistikupesad peavad olema kaitsekatttega ning IP44 kaitseastmega.
6. Harutooside täpsed asukohad määrab ehitaja kohapeal.

| Nr. | Muudatuse kirjeldus | Projekteerija | Kuupäev |
|-----|---------------------|---------------|---------|
|-----|---------------------|---------------|---------|