



Tingmärgid	Kirjeldus
	Lihtlüliti, 230V, süvistatav
	Kaablivaru seinast
	Kaablivaru laest valgustile
	Hämarandur
	Liikumisandur süvistatav lakke

**MÄRKUSED**

- Kõik pistikupesad ja lülitid paigaldada võimaluse korral kõrvuti/horisontaalselt (pistikupesa lüliti all);
- Pistikupesad paigaldada horisontaalsuunaliselt h=1000mm pörandast v.a. juhul ,kui on antud eraldi viide, keskoht avadest ja seinte sisenukadest 300 mm, kui ei ole teisiti märgitud;
- Lülitid paigaldada horisontaalsuunaliselt kõrgusele 1000 mm;
- Pistikute ja lülitite sari kooskõlastada enne töödega alustamist Tellijaga;
- Niisketes ruumides ja väljas paiknevad pistikupesad peavad olema kaitsekattega ning IP44 kaitseastmega.
- Harutooside täpsed asukohad määrab ehitaja kohapeal.

**NB!**

- Valgustite plaan kehtib ainult koos sisekujunduse vastava plaaniga.
- Valgustite tüübid ning lülitusgrupid on välja toodud sisekujunduse projektis!

Nr.	Muudatuse kirjeldus	Projekteerija	Kuupäev