

ELEKTROTEHNILINE INFORMATSIOON	
1. NIMIPINGE	230 V / 400V
2. NIMIVOOL	40 A
3. SAGEDUS	50 Hz
4. INSTALLEERITUD VÕIMSUS	13 kW
5. ARVUTUSLIK VÕIMSUS	4,5 kW
6. 3-FAASILINE LÜHISVOOL Ik(3) TALUVUS	6.0 kA
7. COSφ	0.95
8. SISESTUSJUHISTIK	TN-S
9. JAOTUSJUHISTIK	TN-S
EHITUSLIKUD ANDMED	
1. SEADMETÜÜP	Plastikkestaga jaotuskeskus
2. PAIGALDUSVIIS	Seinale
3. KINNITUSVIIS	Süvistatav
4. UKSE TÜÜP	Riiviga
5. KAITSEASTE	IP23
KAABLID	
1. TOITEKAABLID	Pealt või alt
2. VÄLJUVAAD KAABLID	Pealt või alt
TUNNUSSILT	
1. TÄHISTUS	JK
MÄRKUSED	

Märkus:

Jaotuskeskusesse jätta ruumi 25% reservkohtadeks edaspidiseks perspektiivseks laienemiseks.

