



Tähised:

- 1 - Ol.olev rõhtpaikidest seinakonstruktsioon.
- 2 - Ol.olevad siseihad põõningul
- 3 - Ol.olev varikatuse seinakonstruktsioon
- 4 - Ol.olevad põhihoone sarikad 170x170mm
- 5 - Varjualsele planeerilavad uued sarikad 100x120mm
- 6 - Niiskuskahjustustega tsoonid, sarikad ja laetald kahjustunud.
- 7 - Paigaldatud riputustala kahjustunud laetaldade kandmiseks.
- 8 - Sarikaotsa ja laetala ühendussõlmed kahjustustega.
- 9 - Sarikate ühendused võimalike niiskuskahjustustega.
- 10 - Puudu olev toolvärgi post.
- 11 - Toolvärgi ülemine vöö deformeerunud.
- 12 - Sarikapaaridel 6, 7 ja 8 - algsed pennid läbilõigatud, paigaldatud uued pennid. Sarikapaarid on deformeerunud.
- Sarikate numeratsioob

1