



- TINGMÄRGID:**
- veksellüiti, süvispaigaldus, paigalduse tsepter põrandast h 1000mm
 - dimmerveksellüiti, süvispaigaldus, paigalduse tsepter põrandast h 1000mm
 - 03 ● valgusti seinal, seinosa keskel, valgus üles/alla, paigalduse tsepter põrandast h 1900mm v.a trepikäik
 - 02 ■ süvisvalgusti, paigalduse h 300 astme teljest ja mademest vt. trepikäik
 - 09 ● iseseisev põrandavalgusti (lugemivalgusti ASTRO Enna floor, matt valge)

- Valg.pos. Valg.nim., tüüp, valmistaja**
- 02 > Süvistatav valgusti, IP20, 230V, max.15W LED
 - 03 > Seinavalgusti, IP20, 230V, max.15W LED
 - 09 > Põrandavalgusti, IP20, 230V, max.15W LED

Märkused:
 1. Valgustusseadmete kaabeldus XPJ HF D S=1,5mm?
 Lihtlülitite kaabeldus XPJ HF D 2x1,5.
 Grupi-veksellülitite kaabeldus XPJ HF D 3x1,5 (ilma kolla-rohelise sooneta).
 Kus pole eraldi näidatud, seal kaablijoonte arv 3(L+N+PE).
 2. Lühivõrgud seintest ja kaabli vigastamisohlikes kohtades olevad kaabelduse osad paigaldada (750N) plasttorusse Ø min. 20mm.
 3. Kus pole näidatud, seal el.seadmestiku min. kaitseaste IP20.
 4. Kõikidel kaablitel nõutav tulekindlikkus Dca - s2, d2, a2