



- TINGMÄRGID:
- Gruppimärk
 - /// Kaabli märking L1, L2, L3, N, PE
 - //// Kaabli märking L1, L2, N, PE
 - //// Kaabli märking L1, L2, L3, PE
 - /// Kaabli märking L, N, PE
 - /// Kaabli märking L1, L2, L3
 - /// Kaabli märking L, N
 - /// Kaabli märking PE
 - /// Kaabli märking L1, L2
 - /// 12V või 24V juhtmestiku märking
 - ⚡ Kaabli märking, lähed edasi
 - ⚡ Kaabli märking, tuleb alt
 - Harutoos

- TINGMÄRGID:
- Pinnapealne elektriline keskus
 - ⚡ 2-ne pinnapealne liütri märgitulega, 230V, 10A, IP44
 - ⊗ Riputatud LED valgusti ketil
 - ⊗ Kinnitatud metallraami külge LED projektor sisseehitatud hämara- ja liikumisanduriga
 - ⊗ Kinnitatud fermi pärilini külge turval valgusti
 - ▶ Kinnitatud metallraami külge evakuatsioonitee märkvalgusti
 - Evakuatsioonitee märkvalgusti nool
 - ⊠ Valgustatud tuleohutusseame tähistus
 - KUS - tulekustuti asukoht
 - ix tähistab mitu luksti on rätspinnal turval valgustiga saavutatud

- MÄRKUSED JA NÕUDED:
1. Elektriseadmete normaalselt pingevabad metallkonstruktsioonid maandada, kui seadme valmistaja ei näe ette teisiti (näiteks kohakorjase isolatsiooniga seadmed).
 2. Installsioon teha skeemil toodud kaablitega kinnitatud metallkonstruktsioonide külge. Kaablitel kinnitamiseks kasutada UV kindlad ja välitingimusteks ette nähtud kinnitused nt rõngasklambreid või kaablisidemeid.
 3. Kasutada välitingimusteks ette nähtud UV kindlaid kaableid töötetemperatuuriga min -35°C
 4. Kasutada Dca tulekindlusega kaableid, XPJ tähendab, et tegemist on nt XPJ-HF D kaabliga.
 5. Konstruktsioonide puurimine ja lõikamine on keelatud või üksikud kinnitused.
 6. Tunnus valgusti ja liütri kõrval tähendab mis valgustite grupi klahv liülitab, nt 1.1, 1.2 jne
 6. Turval valgustid hakkavad põlema toitekestuse ajal.
 7. Evakuatsioonitee märkvalgustid töötavad pidevalt põlevas režiimis.
 8. Häda valgustite tööaeg akureerimis min. 1 tund.

Viide	Muudatus	Init.	Kuupäev
Objekti nimi ja asukoht : PVC-MANEŽ HALL Talli talu, Vihterpalu küla, Lääne-Harju vald			
Joonise nimi : ELEKTRIPAIGALDIS VALGUSTUSE PIAAN		Telliju : Vihterpalu Tall OÜ	
Koost. S. Ismaildžanov	Kontr. S. Ismaildžanov	Mõõtkaava: 1:100	
Töö nr. 009	Staad : TP	Joonise nr. EL- 5-101	Version: v01
Kuupäev : XX.XX.2024		Leht/Lehti : 1/1	



Kaaruti 8-25, 13517
Tallinn, Estonia
Reg. nr.: 14207302
MTR reg. nr.: TEL003899
+372 56 232 515

Koost. S. Ismaildžanov
Kinnit. S. Ismaildžanov
Töö nr. 009
Staad : TP
Joonise nr. EL- 5-101
Version: v01
Mõõtkaava: 1:100
Leht/Lehti : 1/1