

Töö number:

Töö nimetus: üksikelamu, Audru alevik, Pärnu Linn, Pärnumaa

Ehitise aadress: Audru alevik, Pärnu Linn, Pärnumaa

Koostaja ärinimi:

Töö väljaandmise aeg: juuni 2022

Ehitusprojekti staadium: Põhiprojekt / Ventilatsiooni põhimaterjalide tabel

LEHT1(2)

VENTILATSIOON, MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON					
NR.	TÄHISTUS	NIMETUS	KOGUS	ÜHIK	MÄRKUSED
<b>SV-1</b>					
1	nt. Domekt R 450 V , Komfovent	Ventilatsiooniagregaat	1	kpl	vt. seadmete tabel ja seletuskiri
2	100	Ümar vent. kanal	52	m	
3	125	Ümar vent. kanal	3	m	
4	160	Ümar vent. kanal	15	m	
5	200	Ümar vent. kanal	23	m	
6	USS/I-300-200	Õhuhaarderest	1	tk	nt. Halton
7	KTS-100-1-C	Sissepuhkeventiil	5	tk	nt. Fläktwoods
8	RKPK-100	Sauna sissepuhkeventiil	1	tk	nt. Fläktwoods
9	SV2-200-100+TG-200-100- B	Sissepuhkerest rõhutasanduskastiga	2	tk	nt. Fläktwoods
10	KSO-100-C	Väljatõmbeventiil	10	tk	nt. Fläktwoods
11	RKPK-100	Sauna väljatõmbeventiil	1	tk	nt. Fläktwoods
12	USS/I-300-200	Heitõhurest	1	tk	nt. Halton
13	NKE-100-600	Mürasummuti	8	tk	nt.ETS Nord
14	NKE-200-600	Mürasummuti	3	tk	nt.ETS Nord
15	Soojusisolatsioon SI .. mm. TTK isolatsioon EI...		m <sup>2</sup>		Vastavalt joonistele ja seletuskirjale
16	Abimaterjalid ja fasonosad				
17	Kontroll- ja puhastusluugid		töö		Vastavalt normidele ja seletuskirjale
<b>V-2</b>					
1		Köögikubu koos valgustuse, rasvafiltri ja ventilaatoriga 100 l/s, kiirusregulaatoriga	1	kpl	nt.Electrolux
2	125	Ümar vent. kanal	5	m	
3	125	Kübar	1	tk	
4	Soojusisolatsioon SI .. mm. TTK isolatsioon EI...		m <sup>2</sup>		Vastavalt joonistele ja seletuskirjale
5	Abimaterjalid ja fasonosad				
6	Kontroll- ja puhastusluugid		töö		Vastavalt normidele ja seletuskirjale
<b>V-3</b>					
1	nt. K-Sileo 100M SystemAir	Kanaliventilaator	1	kpl	vt. seadmete tabel ja seletuskiri
2	100	Ümar vent. kanal	4	m	
3	KSO-100-C	Väljatõmbeventiil	1	tk	nt. Fläktwoods
4	NKE-100-600	Mürasummuti	1	tk	nt.ETS Nord
5	US-AV-100	Väljapuhkerest	1	tk	nt. Fläktwoods
6	RSKU-100	Tagasivooluklapp	1	tk	nt. Lindab

Töö number

Töö nimetus: üsikelamu, Audru alevik, Pärnu Linn, Pärnumaa

Ehitise aadress , Audru alevik, Pärnu Linn, Pärnumaa

Koostaja ärinimi

Töö väljaandmise aeg: juuni 2022

Ehitusprojekti staadium: Põhiprojekt / Ventilatsiooni põhimaterjalide tabel

LEHT2(2)

VENTILATSIOON, MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON					
NR.	TÄHISTUS	NIMETUS	KOGUS	ÜHIK	MÄRKUSED
7	Soojusisolatsioon SI .. mm. TTK isolatsioon El...		m <sup>2</sup>		Vastavalt joonistele ja seletuskirjale
8	Abimaterjalid ja fasonosad				
9	Kontroll- ja puhastusluugid		töö		Vastavalt normidele ja seletuskirjale

**Enne toodete tellimist leppida ventilatsioonielementide ja torustiku värvikoodid kokku arhitektiga**

Kui joonistel kujutatud tööde teostamiseks on vajalikud spetsifikatsioonis mittetoodud materjalid kuuluvad need töövõtu sisse.