



Tingmärgid

| Sümbol | Nimetus | Kommentaar |
|--------|---|--|
| ✗ | Valgusti toitekaabel laest, kaabel lõpetatud klemmidega | Juuresolevad tähed tähistavad lülitusgruppe. |
| ⚡ | 1-ne lihtlüüti, 10A, 230V, IP20, süvispaigaldus | Juuresolevad tähed tähistavad lülitusgruppe. |
| ⚡ | Dimmerlüüti, 10A, 230V, IP20, süvispaigaldus | Juuresolevad tähed tähistavad lülitusgruppe. |
| ⚡ | 1-ne veksellüüti, 10A, 230V, IP20, süvispaigaldus | Juuresolevad tähed tähistavad lülitusgruppe. |
| ⚡ | Valgusti toitekaabel seinast, kaabel lõpetatud klemmidega | Juuresolevad tähed tähistavad lülitusgruppe. |
| ⚡ | Jaotuskeskus | |
| | | |
| | | |

Märkused

- * Lülitite paigalduskõrgus h = 1000, kui joonisele pole märgitud teisiti;
- * Kaabli läbiviigid lagedes ja seintes kaitsta kaabitoru või -kõruga. Tekkinud avad tihendada kuumuskindla vahuga.
- * Vannitubades ning väljas paiknevad valgustid IP44