



Püstiku nr.	Vooluhulk l/s	Ventiili \varnothing (DN)	Kv-arv
1	0,04	15	3,13
2	0,014	15	0,8
3	0,029	15	1,51
4	0,014	15	0,6
5	0,028	15	1,51
6	0,028	15	1,32
7	0,014	15	0,9
8	0,029	15	2,76
9	0,014	15	2,62
10	0,067	20	0,88
11	0,053	15	2,2
12	0,026	15	1,54
13	0,05	15	0,94
14	0,039	15	2,66
15	0,039	15	2,39
16	0,026	15	0,73
17	0,05	15	1,59
18	0,087	20	1,76

Märkused:

1. Püstikute tagasivooludele ASV-PV dünaamilised tasakaalustusventiilid ja pealevooludele ASV-BD partnerventiilid

H1-küttesüsteem 60/40 °C

FeP-32/40-Pressliitmikega terastoru DN32/isolatsioon 40 mm

Pealevoolu torustik ülalpool lõikepinda(lae all)

1 Püstiku nr.1