



Väljatõmbekanal, mis ei ole rajatud  
 Sahti, peab olema tulepüüvisusega  
 vähemalt EI 15 ja tulekindlusega  
 vähemalt A2-s1,00.

- VENTILATSIOON
- FIBO VAIKEPLOKK
- MIN.VILL SOOJUSTUS
- PUIT
- II KORRUSE PROJEKTSIOON I KORRUSELE

- MARKUSED:
1. SEINAD „AEROC“ PLOKKIDEST ARMARUURI KASUTAMISEGA.
  2. PLOKI TUGEVUS 3Mpa VÕI TUGEVAM. MOURIMÄRT KLASS M100/510
  3. SILLUSTE TOETUSPIND PEAB PLEMA TASANE, EI TOHI OLLA LÄIGATUD PLOKI OSI
  4. LAE ALLA VALADA UMBER PERIMEETRI ARMEERITUD BETOONVÄÄ H<sub>min</sub>=100mm
  5. BETOONPÄRAND PEAB OLEMA SEINTEST LAHTI LÄIGATUD
  6. Puittalad isoleerida kivipinnast 2x ruberoidiga