



#### Märkused:

1. Sisendtorud De32 mm tuua läbi vundamendi või selle alt kaitsehülssis min De63 mm kuni veemõõdusõlmeni.
2. Kaitsehülssi välimine ots sulgeda veetihedalt.
3. Veemõõdusõlm peab olema paigaldatud kuiva ja valgustatud ruumi, mille temperatuur on vahemikus +4 kuni +40 C°
4. Veearvesti tuleb paigaldada nii, et selle näitu oleks kerge lugeda, et seda oleks hõlbus vahetada ning et see oleks kaitstud külma, kuuma ja mehaaniliste mõjutuste eest.
5. Veearvesti konsool tuleb maandada hoone peamaanduslatile.
6. Veemõõdusõlmes ei tohi olla veemõõtjast mööda viivat toru.
7. Sisendtoru ühendused enne veemõõdusõlme peavad olema teostatud elektrikevisliitmikutega.