

Töö number: 201

Töö nimetus: ...üksikelamu, Audru alevik, Pärnu Linn, Pärnumaa

Ehitise aadress: ... Audru alevik, Pärnu Linn, Pärnumaa

Koostaja ärinimi:

Töö väljaandmise aeg: juuni 2022

Ehitusprojekti staadium: PP SISEKLIIMA TABEL

ANDMED ÕHUVAHETUSE KOHTA

Ruumi nr.	Ruumi nimetus	Sise temp.	Ruumi pind m2	Norm l/s			Väljatõmbesüsteemid		Sissepuhkesüsteemid		Lubatud müratase db(A)
				m2	l/s	in	Süsteemi nr nr.	Ohuhulk l/s	Süsteemi nr nr.	Ohuhulk l/s	
	1. korrus										
01	Esik	20	7.9	0.5			V-1	10			40
03	Garaaž	15	24		10	1	V-3	10			40
04	WC	21	2.2		10	1	V-1	10		siirdeõhk	35
05	Köök	21	11.7	0.5			V-1	10			40
06	Elutuba	21	35.9	0.5					S-1	55	30
07	Kontor	21	12.8	0.5			V-1	10	S-1	10	30
08	Vannituba	22	4.3		15	1	V-1	15		siirdeõhk	40
09	Sauna eesruum	22	6	0.5					S-1	15	35
10	Dušširuum	22	3.3		15	1	V-1	15		siirdeõhk	40
11	Leiliruum		3.3	2			V-1	10	S-1	10	35
12	Garderoob	21	4.8	0.5			V-1	12			30
13	Magamistuba	21	15.1		6	2			S-1	12	30
14	Magamistuba	21	12.7		6	1	V-1	10	S-1	10	30
15	Majapidamisruum	21	3.2				V-1	10		siirdeõhk	35
16	Magamistuba	21	12.5		6	1	V-1	10	S-1	10	30

132

122