

## DEKLARATSIOON nr. AG-DK-220918.2

Elektripaigaldise ehitaja:

### Elektripaigaldise nõuetekohasuse deklaratsioon

Ehitis : Harju maakond

nimetus ja aadress

Ehitise omanik :

Käidukirraldaja ja tema andmed: ei ole nõutud

Ehitise lühike iseloomustus: **õhuliinide kontroll**

Elektripaigaldis: **III-liik, peakaitse 63A, nimipinge 0,4 kV**

liik, peakaitsme nimivool ja nimipinged

Elektripaigaldise ehitamise aluseks olnud normdokumendid: EVS-EN 61140, EVS-EN 61439, EVS-HD 60364, EVS-EN 50110-1, SeOS.

Hinnangu tähistus: **V**– nõuetele vastav, **M** –nõuetele mittevastav, **X** – antud elektripaigaldises ei saa nõuet rakendada

Jrk.	Visuaalkontroll	Hinnang
1.	Elektrilöögivastane kaitse	V
2.	Kaitse soojustoime eest, tule leviku tõkestamine	V
3.	Juhtide ristlõike vastavus koormusvoolule ja pingekaole	V
4.	Kaitse ja järelvalveseadmete valik ja sätted	V
5.	Kaitselahutus ja lülitusseadmete valik ja paigutuse õigsus	V
6.	Elektriseadmete ja kaitseviiside vastavus välistoimetele	V
7.	Neutraal- ja kaitsejuhtide tunnusvärvid ja tähiste õigsus	V
8.	Jooniste ja hoiatussiltide olemasolu	V
9.	Vooluahelate, kaitsmete, lülitusseadmete, klemmide märgistus	V
10.	Juhtide liidete sobivus ja töökindlus	V
11.	Kaetud tööde aktid	X
12.	Isolatsioonitakistuse mõõtmine	X
13.	Juhtide katkematus kontroll	V
14.	Rikkevoolu kaitsmete kontroll	X
15.	Maandustakistuse mõõtmine	V
16.	Jaotuskeskuse vastavusdeklaratsioon	X

Puudused: olulisi puuduseid ei esine

Otsus: **ehitatud elektripaigaldis vastab kehtiva Seadmeohutusseaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.**

Elektripaigaldise ehitaja vastutav elektritööde juht:

tema pädevustunnistus:

pädevusklass, tunnistuse number ja väljaandja

Kuupäev: 18.09.2022.a.

Vastutava elektritööde juhi allkiri /allkirjastatud digitaalselt/