



Lõige 2
vt. joonis AR-6-02

Lõige 1
vt. joonis AR-6-02

Lõige 3
vt. joonis AR-6-02

Lõige 2
vt. joonis AR-6-02

Lõige 1
vt. joonis AR-6-02

MÄRKUSED:

ÕHUHULGAD PLAANIL ON ANTUD I/S.
 ÕHUKANALITE LÄBIMINEKUL TULETÕKKETARINDIST PAIGALDADA TULETÕKKEKLAPID (TTK), TULEPÜSIVUSKLAAS VASTAVALT TARINDILE.
 ÕHUKANALITELE PAIGALDADA KONTROLL-PUHASTUSLUUGID VASTAVALT NORMIDELE JA SELETUSKIRJALE.
 ÕHUKANALID, MIS LÄBIVAD TULETÕKKETSOONE ISOLEERIDA VASTAVALT JOONISELE JA SELETUSKIRJALE NING TULEPÜSIVUSKLAASIGA VÕRDSOLT TARINDI TULEPÜSIVUSEGA.
 SIIRDEÕHU LIIKUMINE RUUMIDES TAGADA LÄBI USTE/PÕRANDA JA UKSELEHE VAHE 15MM VÕI PAIGALDADA SIIRDEÕHU RESTID.
 ÕHUKANALID ISOLEERIDA VASTAVALT JOONISELE JA SELETUSKIRJALE.
 REGULEERKLAPPIDENA KASUTADA DIAFRAGMA TÕUPI KLAPPE.

TÄHISED:

- MURASUMMUTI
- REG KLAPP
- TTK KLAPP
- SISSEPUHE
- VALJATÕMME
- MURASUMMUTAV SIIRDEÕHU ELEMENT