



TINGMÄRGID:

- süvistatav pistikupesaga, kaitsekontaktiga, ühe pesaga
(number tingmärgil näitab pesade arvu)
- plaatradiاتور PURMO Ventil Compact CV33 500-1000
- süvistatav sidepesa, paigalduse tcenter h 200mm põrandast, kui joonisel pole näidatud teisit

MÄRKUSI:

1. Pist.pesade toitekaabeldus kaabliga XPJ HF D S=2,5mm². Kus pole eraldi näidatud, seal kaabliisoonte arv 3 (L+N+PE).
2. Läbiviigud seintest ja vigastamisohtlikes kohtades olevad kaabelduse osad paigaldada (750N) plasttorusse min. Ø 20mm.
3. Kus pole näidatud, seal el.seadmete min. kaitseaste IP20.
4. Kus pole näidatud, seal pist.pesade paigalduskõrgus põrandast 0,2m.
5. Kõikidel kaablitel nõutav tuletundlikkus Dca –s2, d2, a2.
6. Ruumitermostaatide paigalduse tcenter h 1500mm põrandast, asukoht määrata koos sisearhitektiga.