

AVATÄIDETE SPETSIFIKATSIOON 2

Tähis	Joonis	Kirjeldus	Vahetada
SU-1		<p>Keldriuksed Sile terasuks</p> <p>Seest võtmeta avatavad EI-60 Suitsupidavus S200</p>	<p>0 tk</p> <p>Uksed on olemasolevad. Näidatud informatiivsena.</p>
SU-2		<p>Elektrikilbiruumi uks Sile terasuks Värvus: RR23</p> <p>Seest võtmeta avatavad EI-45</p> <p>Suitsupidavus S200</p>	<p>1 tk</p>
SU-3		<p>Soojussõlmeruumi uks Sile terasuks</p> <p>Värvus: RR23</p>	<p>1 tk</p>
VU-1		<p>Metallist välisuks Värvitoon: RR23 Kirgas turvaklaas Roostevabad löögiplekid</p> <p>Seest võtmeta avatavad</p> <p>$U_{max}=1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>Fono: Uus fono paigaldatakse uute uste lähedusse.</p>	<p>4 tk</p>

Märkused:

1. Evakuatsiooniuksse sulus peab avanema lingi allavajutamisel. Avanemisliigutus ei tohi olla vastupidine evakuatsioonisuunale.
2. Avatäidete mõõdud täpsustada konkreetse tootjaga.
3. Enne avatäidete tellimist kontrollida avatäidete mõõdud kohapeal.

04.11.2022

Töö nr: 202217

Stadium:
Põhiprojekt

Möötkava:
1:100

Leht:

AR-8-02