



Projekteeritav välissein VS-I:
 - Horisontaalne puitlaudis
 - Soojustus (nt. EPS60 Silver) 200 mm;
 - Poorbetoonplakk Bauroc Classic 200
 - Siseviimistlus / Krohv

Projekteeritav sissesein SS-I:
 - Siseviimistlus / krohv
 - Poorbetoonplakk Bauroc Classic 100...200 mm
 - Siseviimistlus / krohv

RUUMITABEL		
Nr.	Ruum	m ²
01	Esik	6.1
02	WC	1.7
03	Abiruum	2.0
04	Tehniline ruum	8.6
05	Koridor	5.6
06	Elutuba ja köök	43.3
07	Vannituba	9.3
08	Leiliruum	2.2
09	Kontor	13.4
10	Magamistuba I	16.7
11	Garderoob	3.1
12	Magamistuba II	14.5
Kokku		126.5

Märkus:

1. Katuse kandekonstruktsioon täpsustada ehituse käigus.
2. Vundamendi konstruktsioon täpsustada geoloogilise uuringute alusel.
3. Põranda betoonkeha mark, konfiguratsioon, armeering ja soojustuse mark määratakse konstruktiivses projektis. Põranda alused ja sisesed kommuunikatsioonid ning läbiviigid määratakse eriosade projektis.
4. Hüdroisolatsioon teostada vastavalt tootjapoolsetele nõuetele, ning vastavalt Eesti Vabariigi kehtivatele ehitustööde teostamise normatiividele.
5. Terrassi vundamendi tüüp ja asetus määratakse järgmises projekti staadiumis või tööde käigus.